

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ – 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.8.2020.JK5.

Nazwa zadania: **„Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 2841/2, 2842 w miejscowości Łązek Ordynacki gm. Janów Lubelski.**

W związku z pytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jakie wpłynęły do zamawiającego, na podst. art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie 1: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. rodzaju uziarnienia mieszanki bitumicznej na warstwę ścieralną gr. 5 cm między opisem technicznym, rys. nr 3 przekrój normalny – AC16W, a szczegółową specyfikacją techniczną – AC11W.

Odpowiedź 1:

Zgodnie z rys. nr 3 warstwa ścieralna ma gr. 4 cm, warstwa wiążąca ma gr. 5 cm. Należy zastosować masę AC16W tak jak na rys. Nr 3.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca, terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z up. BURMISTRZA
Janów Lubelskiego
Czesław Kizysztór
Z-ca Burmistrza