

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ, DRÓG POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ

CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO

Obiekt o niewielkim zagrożeniu pożarowym, o charakterze mieszkalnym jednorodzinnym. W budynku nie przewiduje się składowania, używania substancji pożarowo niebezpiecznych.

KLASYFIKACJA POŻAROWA

Analizując przeznaczenie i sposób użytkowania obiekt zaliczono do kategorii zagrożenia ludzi ZL.

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI I PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB

kategoria zagrożenia ludzi: ZL IV

przewidywana liczba osób przebywających w budynku: do 4 - 5 mieszkańców

PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE

Budynek będzie stanowił jedną strefę pożarową ZL IV.

KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ, KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNI PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Zgodnie z §213.1.a *rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* nie jest wymagane określenie klasy odporności pożarowej i ogniowej oraz stopnia rozprzestrzenienia ognia przez elementy budowlane.

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO I TERENU DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH (...)

- o zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zgodnie z *rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych* zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla przedmiotowego zespołu budynków nie jest wymagane – zostanie zapewnione w ramach zaopatrzenia dla jednostki osadniczej, zrealizowane będzie m.in. z istniejącego hydrantu DN80 zlokalizowanego na istniejącej sieci wodociągowej o wydajności min. 10 dm³/s, który znajduje się 49m od najbliższego budynku (A5) do 115m od budynku najdalszego (B1).

- o drogi pożarowe oraz dojście dla ekip ratowniczych

Zgodnie z *rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych* zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla przedmiotowego zespołu dziesięciu budynków, złożonego z obiektów niskich, zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV doprowadzenie drogi pożarowej nie jest wymagane.

